

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

16.12.2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem SU ARITMA VE YUMUŞATMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 24.12.2020 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

28.12.2020

Ersin ÇALIKKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 23 24.12.2020 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri :

Teslimat Yeri :

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	İÇME SUYU ARITMA VE YUMUŞATMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI	12	AYLIK		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
- 7) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

* Ödemeler 3'er aylık dönemler halinde yapılacaktır.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

SU ARITMA SİSTEMLERİNİN AYLIK PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN KONTROLLER

1. Cihaz, giriş çıkış ve by pass vanaları kontrol edilecektir.
2. Elektrik fişi ve prizi kontrol edilecektir.
3. Sistemin giriş ve çıkış basınçları kontrol edilecektir.
4. Giriş - Çıkıştan su numunesi alınarak su sertlikleri ölçülecek ve idareye belgelendirilecektir.
5. Cihazların bağlantı jakları kontrol edilecektir.
6. Kum Filtresi valfinin zaman ayarı ve yıkama periyodları kontrol edilecektir.
7. Debi Metre ayarı kontrol edilecektir.
8. Yıkama, hızlı durulama , tuz emiş, yavaş durulama ve tuz tankına su verme süreleri kontrol edilecektir.
9. Cihazın tuz emiş yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir.
10. Debi metrenin valflere sinyal gönderip göndermediği kontrol edilecektir.
11. Tuz tankı bakımı / temizliği yapılacaktır.
12. Cihazların alt ve üst pistonları ile contaları gerekli görülür ise sökülerek temizlenecektir.
13. Brain valf kontrol edilecektir
14. Valfler ile Debi metrenin genel bakımı yapılacaktır.
15. İdarece daha önceden alınmış olan filtreler değişim aralıkları aksatılmadan değiştirilecektir.
16. Ön filtre sistemi (Spun filtre, Granül aktif karbon filtre, Blok karbon filtre)4 ayda bir,Membran ve tatlandırıcı yılda bir değişecektir.
17. Yapılan işlemler rapor tutulup, idareye bilgisi verilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Arıtma Sistemleri Bakım Onarım işi kapsamında, teklif verecek istekliler en az iki (2) teknik personel bulundurmalı ve en az altı (6) ay firma bünyesinde çalışıyor olmalıdır. Firma bu kapsamdaki personele ait SGK ve Mesleki Yeterlilik Belgelerini ibraz etmek zorundadır.
2. İstekliler " İş Sağlığı ve İş Güvenliği " yasası kapsamında ilgili belgelerini idareye ibraz etmek zorundadır.
3. İçme Suyu Arıtma Sistemleri ve Sistemi oluşturan tüm parçalar , boru, fittings vb. bağlantıları da dahil olmak üzere TS 266, WHO, EPA ve Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki yönetmeliğine uygun olacaktır.
4. Su Yumuşatma Sistemleri ve Sistemi oluşturan tüm parçalar, boru, fittings vb. bağlantıları da dahil olmak üzere TS standartlarına uygun olacaktır.

Halil YAMAN
Şef

Ali CAN
Şube Müdürü

REKTÖRLÜK, BAĞLI BİRİMLERİ ve KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN,BAKIMI YAPILACAK OLAN İÇME SUYU ARITMA SİSTEMLERİ ile SU YUMUŞATMA CİHAZI BULUNAN YERLER

İÇME SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

S.No.	Bulunduğu Yer	Cihaz Adı
1.	REKTÖRLÜK Binası Makam Çay Ocağı	75 GPD MOTOR RO
2.	REKTÖRLÜK Bodrum Kat	12 * 40 GAMA RO ARITMA CİHAZI
3.	STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI	75 GPD MOTOR RO
4.	KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ	1 * 40 RO
5.	MATBAA	75 GPD MOTOR RO
6.	MARANGOZHANE	200 GPD MOTOR RO
7.	KÜTÜPHANE	500 GPD MOTOR RO
8.	KÜTÜPHANE EK BİNA OKUMA SALONLARI	75 GPD MOTOR RO
9.	GENEL SEKRETERLİK	75 GPD MOTOR RO
10.	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİ.BŞK.	200 GPD MOTOR RO
11.	GÜVENLİK AMİRLİĞİ	500 GPD MOTOR RO
12.	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (BODRUM)	75 GPD MOTOR RO
13.	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (1. KAT)	75 GPD MOTOR RO
14.	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	75 GPD MOTOR RO
15.	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	75 GPD MOTOR RO
16.	PARK BAHÇELER	75 GPD MOTOR RO
17.	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	75 GPD MOTOR RO
18.	SAĞLIK HİZMETLERİ MES.Y.O.	75 GPD MOTOR RO
19.	KÖK HÜCRE MERKEZİ	75 GPD MOTOR RO
20.	KURUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ	75 GPD MOTOR RO
21.	HAMER	75 GPD MOTOR RO
22.	YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BŞK.	75 GPD MOTOR RO (ÇEVİRM)
23.	MEDİKO SOSYAL MERKEZİ	75 GPD MOTOR RO
24.	ESK.MES.Y.O. (ORGANİZE)	75 GPD MOTOR RO
25.	S.K.S. STADYUM	75 GPD MOTOR RO
26.	SKS KAPALI SPOR SALONU KAZAN DAİRESİ	300 GPD MOTOR RO
27.	S.K.S. KAPALI SPOR SALONU 1. KAT	75 GPD MOTOR RO
28.	S.K.S. DAİRE BAŞKANLIĞI	75 GPD MOTOR RO

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

S.No.	Bulunduğu Yer	Cihaz Adı
1.	ISI MERKEZİ	MC500- MF500-MST 500
2.	F.E.F. F-5 BLOK	MST 50 TANDEM
3.	KÜTÜPHANE KAZAN DAİRESİ	MST 50 TANDEM
4.	SKS KAPALI SPOR SALONU	MST 50 TANDEM
5.	SKS HALI SAHA KAZAN DAİRESİ	MST 50 TANDEM
6.	YEMEKHANE KAZAN DAİRESİ	MST 300 TANDEM
7.	MATBAA KAZAN DAİRESİ	9 * 35 TANDEM
8.	YABANCI DİLLER BÖL.BŞK.KAZAN DAİRESİ	MST 50 TANDEM

Halil YAMAN
Şef