


T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

SAYI :19207542-934.01

14/11/2022

KONU : Teklife Davet

Kurumumuzun ihtiyacı olan 7 Adet YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 22/11/2022 10:00 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - **Tamamı**

İhtiyaç Listesi

S. No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	6 Kg.K.K.T.(Kuru Kimyevi Tozlu) Y.S.C.	4	ADET		
2	6 Kg. H.F.C. (Halokarbonlu) Y.S.C.	5	ADET		
3	5 Kg. CO2 (Karbondiyoksitli) Y.S.C.	2	ADET		
4	Krom Kaplama Tüp Ayaklığı	4	ADET		
5	Sağ Oklu Fotolümenli Acil Çıkış Yönlendirme Tabelası	4	ADET		
6	Üst Oklu Fotolümenli Acil Çıkış Yönlendirme Tabelası	4	ADET		
7	Sol Oklu Fotolümenli Acil Çıkış Yönlendirme Tabelası	1	ADET		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222) 229 00 56 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (YSC)
ALIMINA AİT
TEKNİK ŞARTNAME

1-TAAHHÜT EDİLEN İŞİN ŞARTLARI:

- 1- Taşınabilir (YSC) Yangın Söndürme Cihazlarında ve arabalı yangın söndürme cihazlarında TS standardı olacaktır.
- 2- Cihazın gövdesinde soğuk damga şeklinde "TS" Amblemi (BAKLAVA ŞEKLİ), İmalat Yılı, cihazın boş ve dolu ağırlığı, seri numarası, İmalatçı firmanın adı ve tescili edilmiş markası bulunacaktır. Cihazlar orijinal ambalajlarında olacak, içinde askı kancası, dübel, vida, kontrol kartları ve kullanma kılavuzu bulunacaktır.
- 3- Cihazların üzerine etiket yapıştırılıp, firmanın ticaret unvanı, adresi, dolun, bakım, kontrol tarihleri, dolu-boş ağırlığı, test basıncı, çalışma basıncı vb. gibi bilgiler yer alacak ve cihazlar mühürlenecektir. Firma cihazların üzerine TS' ca belirlenen tanıtıcı ve uyarıcı, atmosferik şartlardan etkilenmeyen etiket, afiş, broşür yapıştıracaktır.
- 4- Cihazın gövdeleri çelik çekme sıvama tekniği ile yapılmış, kaynaklı alt kapakla birlikte iki parçadan oluşmuş, gövde et kalınlığı 2mm. Olan çelik çekme borudan imal edilecek ve altı çemberli olacaktır. Sızdırmazlık deneyi sırasında; CO₂' li YSC için 250, Kuru Kimyevi Tozlu YSC için 30 ATÜ mano metrik deney basıncında test edilmiş olacaktır.
- 5- Cihaz valfi, özel pirinç alaşımli, TS' li ve TS-1520' ye uygun özelliklerde emniyet tertibatlı olacaktır.
- 6- Karbondioksitli Cihazdaki CO₂ değeri en az % 99,5, Kuru Kimyevi Tozlu cihazda Kuru Kimyevi Toz (A,B,C) sınıfı yangınlar için kesin etkili olacak ve MAP oranı (Mono amonyum fosfat) % 90 dan az olmayacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen, nemden etkilenmeyen, tortulaşmayan, elektrik iletmeyen özellikte olacaktır. Yüklenici firma, Kuru Kimyevi Toz' un özelliklerinin belirtildiği (TS) belgesini/broşürleri idareye verecektir.
- 7- Hortum atmosferik etkilere dayanıklı (TS standartlarına uygun), kimyasal madde ve yağlara karşı dirençli, içi astarlı, işletme 50 ATÜ, patlama deney basıncı 75 ATÜ olacaktır.
- 8- Hortumun ucundaki lans' in tutma kısmı, soğuğa karşı tecritli ahşap veya kalın plastikten, uç kısmı sağlam plastik/ bakalitten yapılmış olacaktır.
- 9- Cihaz arabalı olacak ise, arabanın kullanımı kolay, tekerlekleri lastik, ortası demir döküm veya sac olacaktır.
- 10- Cihazın yerine taşınması ve zeminden 90 cm. yüksekliğe montaj yapılması, cihazın yanına "Yangın Talimatı" asılması, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.



11- Yangın söndürme cihazları 4 yıllık garanti kapsamında; İdarenin talebine gerek kalmadan ve İdarenin gözetiminde, (YSC) kontrolü ve bakımı, (TS, ISO 11602-2) standartlarına göre her yıl yüklenici firma tarafından yerinde ve ücretsiz yapılacaktır.

12- Garanti süresi içerisinde kendiliğinden bozulan veya boşalan cihazlar, yenisiyle ücretsiz olarak değiştirilir.

13- Yüklenici firma, idarenin talebi halinde, personeli cihazların kullanımı konusunda eğitecektir.

14- Teklif veren firmalar teklifleriyle beraber;

- a) TS "Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi"
- b) TS, ISO, CE' Uygunluk Belgelerinden herhangi biri,
- c) Taşınabilir ve Arabalı YSC ler için TS ve CE standart belgelerini,

Tekliflerine ekleyecek, bu belgelerden birisinin eksik olması halinde, verilen teklif dikkate alınmayacaktır. Belgelerin vize sürelerinin geçip geçmediği hususu da dikkate alınacaktır.

15- Şartnamede yer alamayan hususlar için, TSE ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yangın Söndürücü Cihazları" ile ilgili standart tebliğleri ve bu konuda yürürlükte olan mevzuat hükümleri esasları dikkate alınacaktır.

Yüklenici Firma, şartnameyi okuduğunu ve aynen kabul ettiğini belirterek, kaşeleyip imzalayacak, imzası ve kaşesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

MURAT TURAN

