

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

SAYI :19207542-934.01

17/07/2023

KONU : Teklife Davet

Kurumumuzun ihtiyacı olan YANGIN TÜPÜ DOLUMU İŞİ işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 21/07/2023 10:00 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Servet BEYAZ
Şube Müdürü

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - Kalemler

İhtiyaç Listesi

S. No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	6 kg. Yangın Söndürme Cihazı Kuru Kimyevi Tozlu Dolum	82	ADET		
2	6 kg. Yangın Söndürme Cihazı Köpüklü Dolum	4	ADET		
3	50 kg. Yangın Söndürme Cihazı Köpüklü Dolum	3	ADET		
4	50 kg. Yangın Söndürme Cihazı Kuru Kimyevi Tozlu Dolum	4	ADET		
5	2 kg. Yangın Söndürme Cihazı Kuru Kimyevi Tozlu Dolum	14	ADET		
6	6 kg. Karbondioksitli Yangın Söndürme Cihazı Dolum	2	ADET		
7	25 kg. Yangın Söndürme Cihazı Kuru Kimyevi Tozlu Dolum	1	ADET		
8	1 kg. Yangın Söndürme Cihazı Kuru Kimyevi Tozlu Dolum	3	ADET		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222) 229 00 56 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr


**ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ**

**YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (YSC)
DOLUM
TEKNİK ŞARTNAME**

1-TAAHHÜT EDİLEN İŞİN ŞARTLARI:

- 1- Cihazın gövdesinde soğuk damga şeklinde "TS" Amblemi (BAKLAVA ŞEKLİ), İmalat Yılı, cihazın boş ve dolu ağırlığı, seri numarası, İmalatçı firmanın adı ve tescilli edilmiş markası bulunacaktır. Cihazlar orijinal ambalajlarında olacak, içinde askı kancası, dübel, vida, kontrol kartları ve kullanma kılavuzu bulunacaktır.
- 2- Cihazların üzerine etiket yapıştırılıp, firmanın ticaret unvanı, adresi, dolun, bakım, kontrol tarihleri, dolu-boş ağırlığı, test basıncı, çalışma basıncı vb. gibi bilgiler yer alacak ve cihazlar mühürlenecektir. Firma cihazların üzerine TS' ca belirlenen tanıtıcı ve uyarıcı, atmosferik şartlardan etkilenmeyen etiket, afiş, broşür yapıştıracaktır.
- 3- Hortum atmosferik etkilere dayanıklı (TS standartlarına uygun), kimyasal madde ve yağlara karşı dirençli, içi astarlı olacaktır.
- 4- Hortumun ucundaki lans' ın tutma kısmı, soğuğa karşı tecritli ahşap veya kalın plastikten, uç kısmı sağlam plastik/ bakalitten yapılmış olacaktır.
- 5- Yangın söndürme cihazları 4 yıllık garanti kapsamında; İdarenin talebine gerek kalmadan ve İdarenin gözetiminde, (YSC) kontrolü ve bakımı, (TS, ISO 11602-2) standartlarına göre her yıl yüklenici firma tarafından yerinde ve ücretsiz yapılacaktır.
- 6- Garanti süresi içerisinde kendiliğinden bozulan veya boşalan cihazlar, yenisiyle ücretsiz olarak değiştirilir.
- 7- İhale Komisyonunca kararın onaylanmasını müteakip ihaleyi alan yüklenici firma, yapılan Tebligattan sonra en geç 10' iş günü süresinde cihazı İdareye teslim edecektir.
- 8- Yüklenici firma şartname doğrultusunda, taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun" un ilgili maddeleri gereğince, Kurumumuz haklarının korunması için dava açılacağından; icra, dava ve avukatlık masraflarını kabul etmiş sayılır.
- 9- Şartnamede yer alamayan hususlar için, TSE ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yangın Söndürücü Cihazları" ile ilgili standart tebliğleri ve bu konuda yürürlükte olan mevzuat hükümleri esasları dikkate alınacaktır.

Yüklenici Firma, şartnameyi okuduğunu ve aynen kabul ettiğini belirterek, kaşeleyip imzalayacak, imzası ve kaşesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.


İbrahim Şişir
Sıra Sıra